

VIALE LOMBARDIA 20
20021 BOLLATE (MI)

TELEFONO (02) 6333.1/6270.1
TELEX 310679 MONTEDI
TELEFAX (02) 6333.6236
CASELLA POSTALE 90



RICONOSCIUTO DA:
- MINISTERO INDUSTRIA PER CERTIFICAZIONI (LEGGE 373)
- MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA (LEGGE 46)
- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (D.P.R. 11-7-81 n. 382)
- MINISTERO TRASPORTI (D.M. 27-2-1985 e D.M. 9-8-1985)
- MINISTERO INTERNO (LEGGE 318): REAZIONE-RESISTENZA

DATA 31/8/87

VS. RIF.

NS. RIF.

TEL. DIRETTO



CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO

- A) PRODUTTORE : POLYU' S.r.l. - ARLUNO (Mi)
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: POLYU' TIPO C/1 mm. 6
- C) CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE : CSI/0132/87/RF
- D) IMPIEGO : CONTROSOFFITTO
- D) POSA IN OPERA : ORIZZONTALE SOSPESO SENZA SUPPORTO INCOMBUSTIBILE

In esito alle prove CSE RF2/75/A e CSE RF3/77 di cui, al Decreto Ministeriale del 26/6/84, Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25/8/84 e relativamente ai campioni presentati, al materiale denominato: POLYU' TIPO C/1 mm. 6

Codice CSI 0132/87/RF è assegnata la Classe 1 (Uno) di reazione al fuoco

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 3 allegati oltre ad un campione del materiale in esame.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Pasqualino CAU)

P
Pasqualino CAU

Marchetti