

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Accreditato SINCERT (N° 032)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:
Resistenza e Reazione al fuoco;
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:
Caschi; Isoterma (ATP);
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection



VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

E-Mail: csispa@tin.it
csicert@tin.it

TEL. +39-0238330.1
FAX +39-023503940
+39-0238330.288

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0182/99/RF

Pratica n.685/99

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE: Copertura**

prodotto da: **POLYÙ ITALIANA S.p.A. - 20010 Arluno (MI)**

denominato: **DAUFORT 1250/10mm C**

impiegato come: **Copertura**

posto in opera: **Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 04/01/2000

Il Direttore del laboratorio

(Ing. P. CAU)

CRF-1

**GRUPPO
IMQ**

CSI S.p.A.
SEDE LEGALE: MILANO, VIA SENATO 12
CAP. SOCIALE: Lire 1.000.000.000 - P. IVA e C. FISC. 11360160151 IT
CCIAA 1466310 - TRIB. MI N. 352168/8620/18