

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Accreditato SINCERT (N° 032)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:  
Resistenza e Reazione al fuoco;  
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:  
Caschi; Isoterma (ATP);  
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:  
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection



VIALE LOMBARDIA, 20  
20021 BOLLATE (MI)

E-Mail: csispa@tin.it  
csicert@tin.it

TEL. +39-0238330.1  
FAX +39-023503940  
+39-0238330.288

## CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0183/99/RF

Pratica n.686/99

*emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE: Parete divisoria.**

prodotto da: **POLYÙ ITALIANA S.p.A. - 20010 Arluno (MI)**

denominato: **DAUFORT 1250/10mm P**

impiegato come: **Parete divisoria.**

posto in opera: **Elemento disposto a coltello.**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 ( UNO )**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 04/01/2000

Il Direttore del laboratorio  
( Ing. P. CAU )