

- Accreditato SINAL (N° 0006)¹
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:
Resistenza e Reazione al fuoco;
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:
Caschi; Isoterma (AIP);
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection - Expediting



CSI

VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

TEL. +39-2-38330.1
FAX +39-2-3503940
+39-2-38330.288/208

CSI/0160/96/RF foglio 1 di 6

16/01/1997

CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO

- A) PRODUTTORE: POLYU' ITALIANA S.p.A. -ARLUNO (MI)
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: DAULUX 10 mm C
- C) CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: CSI/0160/96/RF
- D) IMPIEGO: COPERTURA
- E) POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA

In esito alle prove CSE RF 2/75/A e CSE RF 3/77 di cui al Decreto Ministeriale del 26/06/1984, Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n°234 del 25/08/1984, e relativamente ai campioni presentati, al materiale denominato:

DAULUX 10 mm C

è assegnata la classe 1 (UNO) di reazione al fuoco.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 6 fogli oltre ad un campione del materiale in esame.

IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO UNICAMENTE PER LA CAMPIONATURA SOTTOPOSTA A PROVA.

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAU)

P. Cau

GRUPPO
IMQ

CSI S.p.A.
SEDE LEGALE : MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 23
CAP. SOCIALE : Lire 1.000.000.000
P. IVA E C. FISC.: 11360160151 IT