

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:  
Resistenza e Reazione al fuoco;  
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:  
Caschi; Isoterma (ATP);  
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:  
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection - Expediting



VIALE LOMBARDIA, 20  
20021 BOLLATE (MI)

TEL. +39-2-38330.1  
FAX +39-2-3503940  
+39-2-38330.288/208

CSI/0161/96/RF foglio 1 di 6

16/01/1997

=====  
**CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO**  
=====

- A) **PRODUTTORE:** POLYU' ITALIANA S.p.A. -ARLUNO (MI)
- B) **DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:** DAULUX 10 mm P
- C) **CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE:** CSI/0161/96/RF
- D) **IMPIEGO:** PARETE DIVISORIA
- E) **POSA IN OPERA:** ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO

In esito alle prove CSE RF 2/75/A e CSE RF 3/77 di cui al Decreto Ministeriale del 26/06/1984, Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n°234 del 25/08/1984, e relativamente ai campioni presentati, al materiale denominato:

**DAULUX 10 mm P**

è assegnata la classe 1 (UNO) di reazione al fuoco.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 6 fogli oltre ad un campione del materiale in esame.

**IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO UNICAMENTE PER LA CAMPIONATURA SOTTOPOSTA A PROVA.**

Il Direttore del Laboratorio  
(Ing. P. CAU)

GRUPPO  
**IMQ**

CSI S.p.A.  
SEDE LEGALE : MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 23  
CAP. SOCIALE : Lire 1.000.000.000  
P. IVA E C. FISC.: 11360160151 IT