

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:
Resistenza e Reazione al fuoco,
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:
Caschi: Isoterma (ATP);
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection - Expediting



VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

TEL. +39-2-38330.1
FAX +39-2-3503940
+39-2-38330.288/208

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0028/98/RF

Pratica n.024/98

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Parete divisoria.

prodotto da: **Polyù Italiana S.p.A. Arluno (MI)**

denominato: **DAULUX 16 mm P**

impiegato come: **Parete divisoria.**

posto in opera: **Elemento disposto a coltello.**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 12/03/98

Il Direttore del laboratorio

(Ing. CAU)

GRUPPO
IMQ

CSI S.p.A.
SEDE LEGALE: MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 23
CAP. SOCIALE: Lire 1.000.000.000 - P. IVA E C. FISC. 11360160151 IT
CCIAA 1466310 - TRIB. MI N. 352168/8620/18