

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:  
Resistenza e Reazione al fuoco;  
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:  
Caschi; Isoterma (ATP);  
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:  
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection - Expediting



VIALE LOMBARDIA, 20  
20021 BOLLATE (MI)

TEL. +39-2-38330.1  
FAX +39-2-3503940  
+39-2-38330.288/208

## CERTIFICATO DI PROVA

**CSI/0027/98/RF**

Pratica n.093/98

*emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Copertura

prodotto da: **Polyù Italiana S.p.A. Arluno (MI)**

denominato: **DAULUX 6 mm C**

impiegato come: **Copertura**

posto in opera: **sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 ( UNO )**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 11/03/97

Il Direttore del laboratorio

( Ing. P. CAU )

CRF-1

ca

GRUPPO  
**IMQ**

CSI S.p.A.  
SEDE LEGALE: MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 23  
CAP. SOCIALE: Lire 1.000.000.000 - P. IVA E C. FISC. 11360160151 IT  
CCIAA 1466310 - TRIB. MI N. 352168/8620/18