

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno, Trasporti per certificazioni:
Resistenza e Reazione al Fuoco, Caschi moto, Estintori,
Isoterminia (AIP), Componenti Auto.
- Qualificato TÜV Rheinland per Type Approval - GS.
- Marchi di Qualità.
- Certificazione di Prodotto.
- Inspection - Expediting.



CSI

VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

TELEFONO +39-2-383301
FAX +39-2-3503940
+39-2-38330.288

CSI/0023/96/RF foglio 1 di 6

25/03/1996

=====
CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO
=====

- A) PRODUTTORE: POLYU' ITALIANA S.p.A. -ARLUNO (MI)
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: KAPPA/10
- C) CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: CSI/0023/96/RF
- D) IMPIEGO: SOFFITTO
- E) POSA IN OPERA: APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE

In esito alle prove CSE RF 2/75/A e CSE RF 3/77 di cui al Decreto Ministeriale del 26/06/1984, Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n°234 del 25/08/1984, e relativamente ai campioni presentati, al materiale denominato:

KAPPA/10

è assegnata la classe 1 (uno) di reazione al fuoco.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 6 fogli oltre ad un campione del materiale in esame.

IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO UNICAMENTE PER LA CAMPIONATURA SOTTOPOSTA A PROVA.

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAU)

P. Cau