

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Accreditato SINCERT (N° 032)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno per:
Resistenza e Reazione al fuoco;
Estintori d'incendio
- Autorizzato Ministero Trasporti per:
Caschi; Isoterma (ATP);
Componenti auto
- Qualificato TÜV Rheinland per:
Type Approval - GS
- Certificazione di prodotto
- Certificazione Sistemi Aziendali
- Inspection



VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

E-Mail: csispa@tin.it
csicert@tin.it

TEL. +39-0238330.1
FAX +39-023503940
+39-0238330.288

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0026/99/RF

Pratica n.147/99

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Parete divisoria.

prodotto da: **Polyù Italiana S.p.A. - Arluno (MI)**

denominato: **MODULAR 1270/ 16 mm P**

impiegato come: **Parete divisoria.**

posto in opera: **Elemento disposto a coltello.**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 07/04/99

Il Direttore del laboratorio

(Ing. P. CAU)