



**CSI**

CSI S.p.A.  
Sede Legale - Uffici - Laboratori:  
V.le Lombardia, 20  
20021 BOLLATE (MI)  
Tel. 0238330.1  
Fax 023503940  
www.csi-spa.com

CCIAA 1466310  
Trib. Milano 352168/8620/18  
C.F./P.I.: 11360160151 IT  
Cap. Soc. L. 1.000.000.000

## CERTIFICATO DI PROVA

**CSI/0202/00/RF**

Pratica n.712/00

*emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Copertura.

prodotto da: **POLYÙ ITALIANA S.p.A. - 20010 Arluno (MI)**

denominato: **THERMOGRECA 1000 G/7**

impiegato come: **Copertura**

posto in opera: **Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 ( UNO )**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 06/11/2000

Il Direttore del laboratorio  
( Ing. P. CAU )

CRF-1

GRUPPO  
**IMQ**