

VIALE LOMBARDIA, 20
I - 20021 BOLLATE (MI)

TEL. +39-2- 3835.1
FAX +39-2-3503940
+39-2-3835.6688



CSI

ISCRITTO ALL'ALBO DEI LABORATORI QUALIFICATI
ISCRITTO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE
Certificazioni Ufficiali:
FUOCO - ESTINTORI - TERMOTECNICA
ISOTERMIA - CASCHI/ELMETTI - RUBINETTERIA
COMPONENTI AUTO

CSI/0087/95/RF foglio 1 di 6

DATA

VS RIF. 24/07/1995

NS RIF.

TEL DIRETTO

=====
CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO
=====

- A) **PRODUTTORE:** POLYU' ITALIANA S.p.A. -ARLUNO- (MILANO)
- B) **DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:** THERMOGRECA SP8
- C) **CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE:** CSI/0087/95/RF
- D) **IMPIEGO:** SOFFITTO
- E) **POSA IN OPERA:** APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE

In esito alle prove **CSE RF 2/75/A** e **CSE RF 3/77** di cui al Decreto Ministeriale del 26/06/1984, Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n°234 del 25/08/1984, e relativamente ai campioni presentati, al materiale denominato:

THERMOGRECA SP8

è assegnata la classe **1 (uno)** di reazione al fuoco.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 6 fogli oltre ad un campione del materiale in esame.

IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO UNICAMENTE PER LA CAMPIONATURA SOTTOPOSTA A PROVA.

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. CAU)

IMQ
GRUPPO IMQ

CSI S.p.A.
SEDE LEGALE : MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 23
CAP. SOCIALE : Lire 1.000.000.000
P. IVA e C. FISC.: 11360160151 IT